


**COMUNE di GROTTAFERRATA**

(Città Metropolitana di Roma Capitale)  
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046



C.F. 02838140586

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355

info@comune.grottaferrata.roma.it

www.comune.grottaferrata.rm.it

ISTITUTO COMPRESIVO - "G. FALCONE" - GROTTAFERRATA  
Prot. 0002258 del 08/05/2017  
06-09 (Entrata)

Settore 1° "TECNICO-AMBIENTE" - Servizio 4° "LL.PP. E MANUTENZIONE"

Prot. n. 15602/6/5 del 05 MAG. 2017  
CONSEGNA VIA PEC

Spett.le

Comitato Genitori IC G I.C. "Giovanni Falcone"  
c/o I.C. "Giovanni Falcone"  
[rmic8bt00q@pec.istruzione.it](mailto:rmic8bt00q@pec.istruzione.it)

I.C. "Giovanni Falcone"  
Dirigente Scolastico  
[rmic8bt00q@pec.istruzione.it](mailto:rmic8bt00q@pec.istruzione.it)

**Oggetto:** riscontro nota Prot. 9656 del 16.03.2017

In riferimento alla nota Prot. 9656 del 16.03.2017 con la quale i Rappresentanti di classe delle sezioni A-B-C-E-F-I - Infanzia dell'IC. "G. Falcone", unitamente ai genitori, hanno chiesto allo scrivente Settore, di verificare il possibile adeguamento a norma del locale situato al piano interrato di Via G. Garibaldi n.19 per essere destinato ad effettuare educazione motoria agli alunni della Sezione Infanzia dell'Istituto in questione, si rappresentano i punti di seguito elencati che impediscono l'utilizzo del locale in argomento destinato a tale finalità:

1. La scala di accesso dall'interno del locale interrato scolastico è larga 70 cm. Ne consegue che non può essere adoperata per l'accesso dei bambini ma solo come scala di servizio.
2. L'accesso al locale deve avvenire esclusivamente tramite la porta collocata alla fine del locale che, tramite una rampa di scale sbocca nel cortile della scuola; quindi l'accesso può avvenire solo attraverso passaggio all'aria aperta.
3. Circa la luminosità, non viene rispettata la proporzione di 1/8 rispetto alla superficie, che è di 160 mq.
4. Non risulta adeguato il ricambio naturale data la ridotta superficie vetrata.
5. I servizi igienici non sono al piano, ma al piano superiore.
6. La pavimentazione non è idonea per attività sportive.
7. La destinazione d'uso del locale in questione riportata nella planimetria del progetto depositato presso i VV.FF. di cui al C.P.I. Fascicolo n. 52973 Prot.n. 051024 del 03.10.2013 è "Archivio".

Si coglie l'occasione per suggerire uno studio di turnazione mirato che permetta l'utilizzo della Palestra sita al piano terra, di cui è già dotato l'I.C. G. Falcone, a tutti gli alunni dell'Istituto.

Distinti saluti,

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Bruno Pompili

Il Responsabile P.O. Servizi 3° e 4°  
Geom. Enrico Antonelli



Il Dirigente del 1° Settore "Tecnico - Ambiente"  
Arch. Luca SCARPOLINI

Il Responsabile del Potere sostitutivo di cui all'art. 2, co. 9 bis della legge n. 241 è il Segretario Generale **dott.ssa Stefania CALCARI**  
Istruttore Tecnico: Geom. Elisa Troiani  
tel. 06 945 401 656/659/672 - Fax. 06 945 401 687  
e-mail: info@comune.grottaferrata.roma.it